

---

## Notitie

<b>Aan</b>	Gemeente Bloemendaal	<b>Van</b>	Bart van de Bovenkamp
<b>T.a.v.</b>	Mirjan Fopma	<b>Telefoon</b>	0251-263830
<b>C.c.</b>			
<b>Datum</b>	17 april 2015		
<b>Onderwerp</b>	Milieuadvies PWN terrein Overveen	<b>Zaaknummer</b>	ODIJ-2015-18179

---

De gemeente Bloemendaal heeft Omgevingsdienst IJmond verzocht aan te geven welke afstanden er aangehouden moeten worden tussen een pompvoorziening van PWN en een elektravoorziening van Alliander beide gevestigd op het PWN terrein te Overveen en te realiseren woningen. In deze notitie geven wij ons advies.

Volgens de bij Omgevingsdienst IJmond bekende informatie vinden er geen bedrijfsmatige activiteiten meer plaats op het PWN terrein, zoals aangegeven op de meegeleverde kaart, te Overveen.

De op de pomp- en elektravoorziening zijn niet als bedrijven bekend in het bedrijfsregistratiesysteem van de Omgevingsdienst IJmond. Ook zijn de installaties niet bekend in het bedrijfsarchief van de gemeente Bloemendaal.

Navraag (door gemeente Bloemendaal) bij PWN heeft geleerd dat er op dit moment 2 pompen (2 x 70 kilowatt) met een gezamenlijk vermogen van 0,14 megawatt aanwezig zijn. In de toekomst worden dit waarschijnlijk 3 pompen (3 x 50 kilowatt) met een gezamenlijk vermogen van 0,15 megawatt. Het pomphuis is op basis van deze vermogens een inrichting (type A in het kader van het activiteitenbesluit). Op basis van bovenstaande gegevens zijn de pompen te categoriseren als wel waterdistributiebedrijven met een pompvermogen van < 1 MW. De richtafstand voor deze activiteiten is 30 meter.

Voor wat betreft de aanwezige elektrovoorziening gaat Omgevingsdienst IJmond er van uit dat het om een transformatorstation gaat. Wij verwachten dat het gaat om een transformator <1 MVA. Bij een dergelijk transformatorstation hoort een richtafstand van 10 meter.

Voor de volledigheid zijn in de tabel (zie volgende pagina) ook de grotere installatie en transformatoren opgenomen. Mocht blijken dat de installaties onder deze categorieën vallen moet als richtafstand de grootste afstand, van omschreven activiteit, aangehouden worden (geel gearceerde kolom).

Nummer	OMSCHRIJVING	AFSTANDEN IN METERS						GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE
		GEUR	STOF	GELUID		GEVAAR			
C0	Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:								
C1	- < 10 MVA	0	0	30	C		10	30	2
C2	- 10 - 100 MVA	0	0	50	C		30	50	3.1
C3	- 100 - 200 MVA	0	0	100	C		50	100	3.2
C4	- 200 - 1000 MVA	0	0	300	C	Z	50	300	4.2
C5	- >= 1000 MVA	0	0	500	C	Z	50	500	5.1
B0	Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:								
B1	- < 1 MW	0	0	30	C		10	30	2
B2	- 1 - 15 MW	0	0	100	C		10	100	3.2
B3	- >= 15 MW	0	0	300	C		10	300	4.2
	Installaties								
26	transformatoren < 1 MVA	0	0	10	C		10	10	1
29	hydrofoorinstallaties	0	0	30	C		0	30	2